

Зарегистрирована  
ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и  
Савинского районов  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

« 03 » 05 20 23 г.



Регистрационный № 24 411 000-ТО-00376

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное

(Функциональное назначение;

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 31, Ф 1.1

(полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты Оперативное управление. Свидетельство о государственной

(Указываются организационно-правовая форма

регистрации права 37-СС № 025246 от 15.01.2011 г.

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица 1033700510139

Идентификационный номер налогоплательщика 3706010165

Место нахождения объекта защиты 155902, Ивановская область, город Шуя, ул. 1-я  
Московская, д. 32

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии),

которому принадлежит объект защиты

155902, Ивановская область, город Шуя,

ул. 1-я Московская, д. 32 тел: 8(49351) 4-73-94, E-mail: shuyamdou31@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

1900 г.

(точную дату или примерно если нет данных), реконструкция и капитальный ремонт не проводились

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Класс функциональной пожарной опасности не менялся

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ

по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании

которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	7,25
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1 этаж – 544,3 кв.м. 2 этаж – 519,3 кв.м.
1.7	Объем здания	7711,09 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы указать справа если отсутствуют)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа;</li> <li>• система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2 типа;</li> <li>• система противодымной защиты, пожаротушения отсутствует</li> <li>• внутренний противопожарный водопровод 4 пожарных крана с расходом воды 2.5 л/с;</li> <li>• наружный противопожарный водопровод ПГ 96 19 Т-10</li> </ul>
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Установлена автоматическая система пожарной сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа звукового способа оповещения	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	<b>Возможность нанесения ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</b>	

<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	п.2; ст.62 Федерального Закона №123, от 22.07.2008	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 7.1, 8.1, СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемнопланировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87 Федерального Закона №123 от 22.07.2008; п. 5.2 СП 4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.22, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11; п.4 ст.4, ст. 53 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; Свод Правил СП 4.13130.2013 п. п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.62; 83; 84; 86; 105 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; п. п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4,6,7; СП 3.131130.2013; п. 4.1 СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и	ст.83; 84; 86; 88; 89; 90 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; СП 486.1311500.2020	выполняется

	оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>гл. 2, 3 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645;</p> <p>п. п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407-409</p> <p>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	выполняется

Настоящая декларация разработана  
Смирнова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

*Смирнова Е.В.*  
(подпись)

« 05 » 20 23 г.

М.П. (при наличии)

